

# MESTO GBELY

Námestie slobody 1261, Gbely 908 45

Č. výst. 1725/2017  
Vybavuje: Ing. Vrbňák

V Gbeloch, dňa 18.10.2017



## KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE

navrhovateľ: **HPM HEAT SK, s.ro.**

adresa: **GBELY, Naftárska 1413**

podal dňa 4.9.2017 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

na stavbu: **Elektrická prípojka NN**

pre ktorú bolo vydané stavebné povolenie dňa 30.1.2017 pod č. j. 2329/2016 (vydalo Mesto Gbely).

**Mesto Gbely ako príslušný stavebný úrad** v zmysle § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zmien a doplnení **p o s ú d i l** návrh podľa § 81 stavebného zákona, podľa vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a podľa § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v s ú l a d e s § 81a, 81b a § 82 stavebného zákona a § 18 a § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z. z.

### **p o v o ľ u j e u ž í v a n i e s t a v b y**

„ **Elektrická prípojka NN** “, uskutočnenej na pozemku parcela číslo **555, 558/1, 558/53, 558/54, 558/58, 558/59, 558/60, 558/64, 558/67** v katastrálnom území **G b e l y**, ulica Naftárska 1413. Stavba bola zameraná Polohopisným a výškopisným zameraním (Porealizačné zameranie elektrického vedenia, Gbely, býv.areál fy. Nafta Gbely) č. 76/2017 (vyhotovil GEOMA s.r.o., Skalica v 7/2017).

**Predmetom kolaudácie je dokončená stavba elektrickej prípojky pre firmy pôsobiace v priemyselnom areáli na ulici Naftárska 1413 a objekty v okolí.**

**Stavba obsahuje:**

- Nové rozvody elektrického vedenia z existujúcej trafostanice na pozemku parc.č. 558/77 a príslušné technologické vybavenie pre nasledovných odberateľov elektrickej energie:
  - o HPM HEAT SK, s.r.o. – 2xAYKY 4x240, celková dĺžka 316,6 m.
  - o TECHSTEEL s.r.o. – AYKY 4x240, celková dĺžka 264,2 m.
  - o MARINER plus s.r.o. – AYKY 4x150, celková dĺžka 215,3 m.
  - o REAL – K, s.r.o. – AYKY 4x50, celková dĺžka cca 160m.
  - o R-TECH s.r.o. – AYKY 4x240, celková dĺžka 163 m.
  - o Ferdinand Kocák – AYKY 4x150, celková dĺžka 24,6 m.
  - o Hájovňa Kojatín s.č. 959 – AYKY 4x25, celková dĺžka 129,9 m.
- Trasa vonkajšieho mimoareálového vedenia má celkovú dĺžku cca 300 m.

**Pre užívanie stavby stavebný úrad určuje podľa § 82 ods. 2 a 3 stavebného zákona a § 20 písm. d) a e) vyhlášky č.453/2000 Z. z. tieto ďalšie podmienky:**

- Stavba bude užívaná v súlade s požiarными, bezpečnostnými a hygienickými predpismi, ktoré sú určené príslušnými normami a vyjadreniami, resp. rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy, ktorí sa ku kolaudácii vyjadrili.

## **O d ô v o d n e n i e**

Stavebný úrad preskúmal návrh podľa § 81, § 81a a § 81b stavebného zákona v súlade s vyhláškou č. 532/2002 Z. z. a podľa § 17 a § 18 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. pri ústnom konaní spojenom s miestnym zisťovaním, ktoré sa konalo dňa 3.10.2017, kde bolo zistené, že užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb ani životné prostredie. Stavba bola uskutočnená v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou a podmienkami stavebného povolenia, odchýlky boli zohľadnené v zmysle § 81 ods. 4 zákona v kolaudačnom konaní.

Ku kolaudácii boli predložené príslušné doklady, porealizačné zameranie, revízie elektriny, vyhlásenia o zhode.

Posúdenie stavby bolo podľa § 80 stavebného zákona vyžiadané od dotknutých orgánov štátnej správy a obce: -.

Ich stanoviská sú zahrnuté do podmienok rozhodnutia.

Vlastníctvo k pozemkom bolo overené pomocou [www.katasterportal.sk](http://www.katasterportal.sk). Umiestnenie stavby je v súlade s platným Územným plánom mesta Gbely a s §11 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Správny poplatok vo výške 60,- € bol uhradený pri podaní žiadosti v súlade so zákonom č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení jeho noviel.

## **P o u č e n i e**

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad v sídle kraja Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, prostredníctvom Mestského úradu v Gbeloch.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné správnym súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov, ktorých použitie umožňuje osobitný predpis; povinnosť vyčerpať všetky riadne opravné prostriedky sa nevzťahuje na prokurátora a zainteresovanú verejnosť, ak táto nebola na podanie riadneho opravného prostriedku oprávnená (§ 7 zák. č. 162/2015 Z. z. – Správny súdny poriadok).



  
Ing. Jozef Hazlinger  
primátor mesta Gbely

## KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE

navrhovateľ: HPM HEAT SK, s.r.o.

adresa: G B E L Y, Naftárske 1413

podal dňa 4.9.2017 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

na stavbu: Elektrická prípojka NN

pre ktorú bolo vydané stavebné povolenie dňa 30.1.2017 pod č. j. 2329/2016 (vydalo Mesto Gbely).

### Doručí sa :

1. HPM HEAT SK, s.r.o., Naftárska 1413, 908 45 Gbely
2. MARINER plus s.r.o., Tallerova 4, 811 02 Bratislava
3. R-TECH s.r.o., Námestie oslobodenia 12, 905 01 Senica
4. Ferdinand Kocák, Potočná 20/17, 908 45 Gbely
5. Jozef Jurkovič, Naftárska 959, 908 45 Gbely
6. Kvetoslava Jurkovičová, Naftárska 959, 908 45 Gbely
7. REAL – K, s.r.o., Novozámocká cesta 3946, 945 01 Komárno
8. TECHSTEEL s.r.o., Majerová 36/35, 086 14 Hažlín
9. POLIECO SLOVAKIA s.r.o., Naftárska 1599, 908 45 Gbely
10. Cabernet Capital s.r.o., Naftárska 1415, 908 45 Gbely
11. Milan Kumpan Tvrđoliaty asphalt Kumpany, Ružová 1382, 908 45 Gbely
12. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
13. Verejný oznam
14. spis

vyvesené:

**MESTO GBELY**  
Nám. Slobody 1261  
908 45 Gbely -7-

zvesené:

3.11.2017